

Κατόπιν νέας δειγματοληψίας και ελέγχου της ποιότητας του νερού που πραγματοποιήθηκε στις **27 Σεπτεμβρίου 2023**, με δείγμα από την νέα γεώτρηση της **Βαγιονιάς - Καλαϊτζή Ρυάκι**, επιβεβαιώθηκε ότι το νερό που καταλήγει στην δεξαμενή της κοινότητας είναι άριστης ποιότητας και απολύτως κατάλληλο προς χρήση από τους κατοίκους της περιοχής.

Ο Δήμαρχος Γόρτυνας, Λευτέρης Κοκολάκης, προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

«Όπως είχαμε ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή, παρουσιάζοντας, μάλιστα, συγκεκριμένα στοιχεία, το νερό της Βαγιονιάς είναι εξαιρετικής ποιότητας και η χρήση του δεν ενέχει απολύτως κανέναν κίνδυνο για τους κατοίκους της περιοχής. Εκείνοι που, τις προηγούμενες ημέρες, επιχείρησαν, με ανυπόστατες καταγγελίες, να παραπλανήσουν την τοπική κοινωνία για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, που άπτεται της δημόσιας υγείας, ώστε να εξυπηρετήσουν μικροπολιτικούς σκοπούς, θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις στην Δικαιοσύνη. Όσοι υποκινούν ή επικροτούν δημόσια τέτοιου είδους μεθοδεύσεις, ας γνωρίζουν ότι παρόμοιες ενέργειες και συμπεριφορές δεν πρόκειται, στο εξής, να γίνουν ανεκτές ».



Θέση Τρούλος Καλλιθέα, ΒΙΠΕ Ηρακλείου
Τ.Κ. 71601, Ηράκλειο Κρήτης
☎ 2810 371 321 | 📠 2810 371 322 | sales@dialynas.com

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Certificate of Analysis

Αρ. Πιστοποιητικού: **287.166/09-2023**

Ημερία Έκδοσης: **02/10/2023**

Έκδοση: Αρχική



Δοκιμές
Αρ. Πιστ. 985-2

Στοιχεία Πελάτη	
Πελάτης: ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ	Υπόψη: -
Διεύθυνση: Αγ. Δίκα	
Στοιχεία Δειγματοληψίας	
Ημερία & Ώρα Δειγματοληψίας: 27/09/2023 – 10:30	Υπεύθυνος δειγματοληψίας: ☐ Πελάτης ☒ Εργαστήριο
Ημερία & Ώρα Παραλαβής: 27/09/2023 – 14:30	☒ Αποστειρωμένη φιάλη
Κατάσταση/ Ποσότητα Δείγματος: Κανονική	Συσκευασία: ☐ Πλαστική φιάλη
	☐ Άλλο: ...
Στοιχεία Δείγματος	
Κωδικός δείγματος: 287.166	
Περιγραφή δείγματος: «ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ «ΒΑΓΙΩΝΙΑ – ΚΑΛΛΙΤΖΗ ΡΥΑΚΙ»	
Υπόστρωμα δείγματος: Νερό γεώτρησης	
Διόργανη ανάλυσης: Εργαστήριο ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε.	Αναλυτής/ές δείγματος: LAB005MP
Ημερία έναρξης ανάλυσης: 27/09/2023	Ημερία περάτωσης ανάλυσης: 30/09/2023

Έκθεση Αποτελεσμάτων Δοκιμών

Δειγματοληψία νερού Water Sampling	-	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι δειγματοληψίας σύμφωνα με Παράρτημα F18 του Πιστοποιητικού Ε.Σ.Υ.Δ. Αρ. 985-2
---------------------------------------	---	---

Αποτελέσματα Μικροβιολογικών Αναλύσεων Microbiological Analysis Results

Παράμετρος Parameter	Αποτέλεσμα Result	Μονάδες Units	Μέθοδος Method	Όριο ανίχνευσης μέθόδου Limit of Detection	Νομοθετικό Όριο Legislative Limits	Δήλωση Συμμόρφωσης Declaration of Conformity
Ολικά Κολοβακτηρίδια Total Coliforms (TC)	Δεν ανιχνεύθηκαν	CFU/100mL	ISO 9308-1:2014	1 CFU	Απουσία	Απουσία
E. Coli Escherichia Coli (E. Coli)	Δεν ανιχνεύθηκαν	CFU/100mL	ISO 9308-1:2014	1 CFU	Απουσία	Απουσία
Εντερόκοκκοι Enterococci	Δεν ανιχνεύθηκαν	CFU/100mL	ISO 7899-2:2000	1 CFU	Απουσία	Απουσία
O.M.X. 22°C Total Viable Count 22°C	42	CFU/mL	ISO 6222:2000	1 CFU	Δεν αναφέρεται μεθόδου	-
O.M.X. 37°C Total Viable Count 37°C	35	CFU/mL	ISO 6222:2000	1 CFU	Δεν αναφέρεται μεθόδου	-

Σχόλια :

Υπογραφή
(Signature)

Διευθυντής Εργαστηρίου
Δρ. Ματθαίος Καββαλάκης
Χημικός Τοξικόλογος (PhD) (ERT)
Laboratory Manager
Dr. Mattheos Kavvalakis
Chemist, Toxicologist (PhD) (ERT)

Τα αποτελέσματα του παρόντος πιστοποιητικού ανάλυσης αναφέρονται μόνο στο προσκομισθέν δείγμα.
Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή ή τροποποίηση του συγκεκριμένου εγγράφου, χωρίς τη γραπτή έγκριση του Εργαστηρίου (υπερτίθεται μόνο η πλήρης αναπαραγωγή του).
Οι δοκιμές εκτός του επίσημου πεδίου εφαρμογής της διαπίστευσης φέρουν το σύμβολο *.

Ενημέρωση: Το Εργαστήριο είναι διαπιστευμένο κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017 από το Ε.Σ.Υ.Δ. (δοκιμές, Αρ. Πιστ. 985-2).